

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.03148  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668576  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "ПТК "А+В", Адрес: 115172, Москва, ул. Народная, д. 8. ОГРН: 1107746566124.  
(наименование и место нахождения заявителя) Телефон (495) 232-45-70, факс (495) 232-45-69.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «А+В Балтика». Адрес: 236000, г. Калининград, пл. Победы, д. 4, офис 23. ОГРН: 1027705001060. Телефон (40151) 3-12-06, факс (40151) 3-12-07.  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и место нахождения органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Система огнезащиты для железобетонных конструкций, состоящая из состава огнезащитного "ФЕНИКС СТВ"  
(информация об объекте сертификации, (ТУ 5768-014-66959951-2011) и адгезионной грунтовки «Феникс Контакт» (ТУ 2316-013-66959951-2011), см. приложение, бланк № 0155269. код ОК 005 (ОКП)

Нанесение состава на железобетонные конструкции в соответствии с технологическим регламентом № ТРП-12/05. Серийный выпуск. 57 6800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ),

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, предел огнестойкости REI 150 – при толщине сухого слоя состава огнезащитного "ФЕНИКС СТВ" не менее 1,0 мм и расходе не менее 1,7 кг/м<sup>2</sup> (без учета потерь), при расходе адгезионной грунтовки «Феникс Контакт» не менее 250 гр/м<sup>2</sup>

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № К04039-ТР от 19.12.2012 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001:2008 № 10.935.026 от 03.05.2011  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Ассоциация по сертификации систем менеджмента качества «Русский Регистр», № ROCC RU.0001.13IC08. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 5с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 20.12.2012 по 19.12.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации А.Н.Аксенов  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) А.В. Капранов  
подпись, инициалы, фамилия



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.03148  
(обязательная сертификация)

ТР 0155269  
(учетный номер бланка)

Система огнезащиты для железобетонных конструкций, выполненная в соответствии с технологическим регламентом № ТРП-12/05 из состава огнезащитного "ФЕНИКС СТВ" (ТУ 5768-014-66959951-2011) и адгезионной грунтовки «Феникс Контакт» (ТУ 2316-013-66959951-2011) на предварительно напряженной многопустотной плите перекрытия марки 1 ПК 48-10-8 толщиной 220 мм (ГОСТ 9561-91, марка бетона В15 с толщиной защитного слоя до середины арматуры 26 мм), испытанная под равномерно распределенной нагрузкой 400кг/м<sup>2</sup> (без учета собственного веса) согласно ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов