

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.01473  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0642061  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "НОРТ". Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон +7(3412)941-941.  
(наименование и место нахождения заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение НОРТ".  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, д. 48. ОГРН: 1021801158830. Телефон +7(3412)941-900, факс +7(3412)941-901. Адрес производства: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, (наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. +7(497)7472-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Биопирен (антипирен-антисептик) "Пирилакс" для древесины и материалов на ее основе. ТУ 2499-027-24505934-05. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
24 9990

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). См. приложение № 1 (бланк № 0057651)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 1668-С/ТР от 18.12.2012г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.К1.ИП14 от 25.08.2010г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 1345-АП от 26.10.2012г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 20.12.2012 по 19.12.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 А.А. Козарицкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ.ПБ25.В.01473

(обязательная сертификация)

ТР 0057651

(учетный номер бланка)

Конструкции строительные деревянные клееные вертикальные и горизонтальные толщиной не менее 140 мм при обработке биоциром (антипирен-антисептик) для древесины и материалов на ее основе «Пирилакс» (модификации: «Пирилакс»-Терма, «Пирилакс», «Пирилакс»-Люкс; ТУ 2499-027-24505934-05) с расходом не менее 400г/кв.м. относятся к классу пожарной опасности К0(15) при испытании по ГОСТ 30403-96.

ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЛЯ



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

*Ю.П. Гришин*

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

*А.А. Козарицкий*

А.А. Козарицкий