



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001402

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 27.04.2016 г. по 26.04.2019 г. код ОК 005 (ОКП) 53 6610
№ ССБК RU. ПБ10.Н00140 код ТН ВЭД России

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Этернит»,
ОГРН 1064027055102, 249080, Россия, Калужская обл., Малоярославецкий
р-н, п. Детчино, ул. Строительная, д.2. Телефон: +7(495) 246-01-01,
факс: +7(495) 246-01-92, адрес электронной почты: info@promat.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Этернит»,
ОГРН 1064027055102, 249080, Россия, Калужская обл.,
Малоярославецкий р-н, п. Детчино, ул. Строительная, д.2. Телефон:
+7(495) 246-01-01, факс: +7(495) 246-01-92, адрес электронной почты:
info@promat.ru

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции
«Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия,
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкция деревянная клееная строительная с комплексной
огнезащитной системой по технологическому регламенту ТРП-03/05,
см. приложение бланк № 000447. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на
пожарную опасность», класс пожарной опасности К0(15)

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № К221 от 26.04.2016 г. ИЦ ПБ «Пожполитест»
АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г.,
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.
Акт анализа состояния производства № 169-АП/ДПБ от 23.03.2016
ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»,
№ ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,
д. 12А, тел./факс (495) 995-10-26

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян

И.И. Далбинш





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.1559.04.ЖР00

№ ПС 000447

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU. ПБ10.Н00140

Конструкция деревянная клееная строительная (толщина 127 мм), обработанная огнезащитным составом «ФЕНИКС ДП» (изготовитель ООО «Этернит» по ТУ 5768-012-66959951-2011) с расходом состава 0,50 кг/м² без учета потерь и одним слоем защитного лака «ФЕНИКС ДП ТОП» (изготовитель ООО «Этернит», ТУ 5768-013-66959951-2011) с расходом 0,05 кг/м², по технологическому регламенту ТРП-03/05

Конструкция деревянная клееная строительная (толщина 127 мм), обработанная огнезащитным составом «ФЕНИКС ДП» (изготовитель ООО «Этернит» по ТУ 5768-012-66959951-2011) с расходом состава 0,50 кг/м² без учета потерь и защитного лака «МЕРИТ ЯХТИ 20» (изготовитель Tikkurila Oyj) с расходом 0,1 кг/м², по технологическому регламенту ТРП-03/05

Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Г.С. Габриэлян

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Далбинш

