



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000876

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 21.09.2015 г. по 20.09.2018 г. код ОК 005 (ОКП) 53 6610
№ ССБК RU.ПБ10.Н00057 код ТН ВЭД России

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-технологическая компания «А+В», ОГРН 1107746566124, 115172, Москва, ул. Народная, д. 8
тел.: (495) 246-01-01, тел./факс: (495) 246-01-92, info@promat.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-технологическая компания «А+В», ОГРН 1107746566124, 115172, Москва, ул. Народная, д. 8
тел.: (495) 246-01-01, тел./факс: (495) 246-01-92, info@promat.ru

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкция деревянная клееная строительная с комплексной огнезащитной системой по технологическому регламенту ТРП-03/05, см. приложение бланк № 000386. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность», класс пожарной опасности КО(30)

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № К109 от 18.09.2015 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001:2008 № 13.0853.026 от 26.07.2013 Ассоциация по сертификации систем менеджмента качества «Русский Регистр», № РОСС RU.0001.13ИС08

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

А.В. Капанов





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС **000386**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК RU. ПБ10.Н00057**

Конструкция деревянная клееная строительная (толщина 127 мм), обработанная огнезащитным составом «ФЕНИКС ДП» (изготовитель ООО «А+В» по ТУ 5768-012-66959951-2011) в три слоя общей толщиной огнезащитного слоя 0,65 мм при расходе состава 1,0 кг/м² без учета потерь и одним слоем защитного лака «ФЕНИКС ДП ТОП» (изготовитель ООО «ПТК «А+В», ТУ 5768-013-66959951-2011) с расходом 0,05 кг/м², по технологическому регламенту ТРП-03/05

Конструкция деревянная клееная строительная (толщина 127 мм), обработанная огнезащитным составом «ФЕНИКС ДП» (изготовитель ООО «А+В» по ТУ 5768-012-66959951-2011) в три слоя общей толщиной огнезащитного слоя 0,65 мм при расходе состава 1,0 кг/м² без учета потерь и защитного лака «Уника Супер» (изготовитель Tikkurila Oyj) с расходом 0,07 кг/м², по технологическому регламенту ТРП-03/05

Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

А.В. Капранов

