

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕДИТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ
(обязательная сертификация)

№ С-РБ.ПБ34.В.01620

ТР 1887566

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПАТЭК». Юр. адрес: 140081, Россия, Московская область, г. Дзержинское, ул. Комсомольская, д. 32, оф. 54. ОГРН: 1035004903866. Телефон: (495) 552-85-76, факс: (495) 552-85-76. E-mail: w1000@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПАТЭК». Юр. адрес: 140081, Россия, Московская область, г. Дзержинское, ул. Комсомольская, д. 32, оф. 54. Факт-адрес: 143005, Россия, Московская область, Оплитовский р-он, г. Одинцово, Можалское шоссе, 27 км, территория СМУ-158. ОГРН: 1035004903866. Телефон: (495) 552-85-76, факс: (495) 552-85-76. E-mail: w1000@mail.ru.

Орган по сертификации
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ», 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2. Тел./факс: +7(495) 740-43-61 (62). E-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: г. Москва, 109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие строительное защитно-декоративное «ОГНЕЗ-ВИАН», изготавливаемое по ТУ 2329-014-53904463-2011, с изм. № 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 2900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., с изм. от 10.07.2012 г., № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г., № 185-ФЗ), ст. 12, 134, относится к группе негорючих материалов («НГ» по методу 1)

код ЕКПС
кол ТН ВЭД России

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» и соответствует классу пожарной опасности строительных материалов – КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-5/11-2014 от 10.11.2014 г. ИЦ «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 265/ОС-14 от 20.10.2014 г. ОС «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № С-РБ.ПБ34.В.00751 от 23.11.2011 г., выданный ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат № ТРПБ.RU.ПБ34 от 25.08.2010 г. Протокол испытаний № 12/11-2011 от 12.11.2011 г. Испытательный центр ООО «ЦИС НИИЖБ-ПОЛИГОН» № ТРПБ.RU.ИН25 от 25.08.2010 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.11.2014 по 23.11.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Д.А. Гарунтаев

Эксперт (эксперты)

А.Н. Топчий

