

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ05.В.04321**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1880818**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Производственно-технологическая компания "А+В" (ООО "ПТК "А+В"). Адрес:
(наименование и место- 115172, Москва, ул. Народная, д. 8. ОГРН: 1107746566124. Телефон (495) 232-45-70, факс
нахождения заявителя (495) 232-45-69.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «А+В Балтика». Адрес: 236000, г. Калининград, пл. Победы, д. 4, офис 23. ОГРН:
(наименование и место- 1027705001060. Телефон (40151) 3-12-06, факс (40151) 3-12-07.
нахождения изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и место- 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
нахождения органа по сертификации, 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Состав огнезащитный ФЕНИКС СТС, изготовленный по
ПРОДУКЦИЯ ТУ 5768-005-66959951-2011 для строительных стальных
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) конструкций, в сочетании с грунтами и защитным
покрытием, см. приложение, бланк № 0530074. Нанесение состава на
металлоконструкции в соответствии с технологическим регламентом № ТРП-11/05.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный Закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред.
Федеральных законов от 10.07.2012 N
117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), ГОСТ Р
53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования.
Метод определения огнезащитной эффективности.", см. приложение, бланк №
0530074

код ОК 005 (ОКП)
57 6800

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол испытаний № K05811-ТР от 24.10.2014 г.
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт»,
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010 г.
МЧС России

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

«Русский Регистр», № ROCC RU.0001.13ИС08. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии,
на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 5с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.10.2014 по 23.10.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Трошина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.04321

(обязательная сертификация)

ТР

0530074

(учетный номер бланка)

Состав огнезащитный Феникс СТС (ТУ 5768-005-66959951-2011)

при толщине сухого слоя покрытия не менее 2,10 мм с установленным заявителем расходом не менее 3,36 кг/м² при испытании на стальной колонне двутаврового сечения

№ 20 (приведенная толщина металла 3,4 мм), нанесенного на антикоррозийную схему

ГФ-021/АЛПОЛТФ-021 с общей толщиной 0,14 мм и с верхним слоем защитной эмали ХВ-785 толщиной 0,04 мм,

обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности.

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Трошина