

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-FR.ПБ34.В.01215
(номер сертификата соответствия)

ТР 1875055
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Промат». Адрес: 115477, г.Москва,
Ул. Кантемировская, д.58. ОГРН 1057749252604. Телефон: +7 (495) 325-42-68,
Факс: +7 (495) 231-79-77.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Promat SAS. France, BP, 66 Rue de L'Amandier 78540 F Vernouillet.
Телефон: 01 39796160. Факс: 01 39711660.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г.Москва, 1-й

(наименование и местонахождение органа по сертификации, Вязовский проезд, д.5, стр.1, т./факс: (495) 740-43-62 (61);
выдавшего сертификат соответствия)

Почтовый адрес: 109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат рег.
№ ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 25.08.2010 г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Огнезащитный материал «FIBROGAINE» для повышения
огнестойкости металлических воздуховодов, выпускаемый
по ТД фирмы-изготовителя, при нанесении на фрагменты
воздуховодов по технологическому регламенту № ТР-12/10

от 19.11.2010 г., обеспечивает предел огнестойкости в соответствии с Приложениями
№ 0439420, № 0439421. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

48 6367

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изм. от
10.07.2012 г. в ред. № 117-ФЗ).

Метод испытаний по ГОСТ Р 53299-2009
«Воздуховоды. Метод испытаний на
огнестойкость»

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3824 90 700 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № С-1/06-2013, № С-2/06-2013
от 3.06.2013 г., № С-3/06-2013, № С-4/06-2013 от 4.06.2013 г.

ИЦ «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24
от 25.08.2010 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 063/ОС-13 от 22.05.2013 г.
ОС «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ПБ34 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.06.2013 по 20.06.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.Ф. Коротких

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-FR.ПБ34.В.01215
(обязательная сертификация)

ТР 0439421
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53299-2009	«Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»	Металлический воздуховод, изготовленный из листовой стали толщиной 0,8 мм с поперечным сечением 400х600, с нанесенным на него огнезащитным материалом «FIRBROGAINE» толщиной сухого слоя не менее 20 ± 2 мм (по технологическому регламенту № ТР-12/10 от 19.11.2010 г.) (расход материала, установленный изготовителем — не менее $6,0 \text{ кг/м}^2$ без учёта потерь) имеет предел огнестойкости EI 150.
ГОСТ Р 53299-2009	«Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»	Металлический воздуховод, изготовленный из листовой стали толщиной 0,8 мм с поперечным сечением 400х600, с нанесенным на него огнезащитным материалом «FIRBROGAINE» толщиной сухого слоя не менее 40 ± 2 мм (по технологическому регламенту № ТР-12/10 от 19.11.2010 г.) (расход материала, установленный изготовителем — не менее 12 кг/м^2 без учёта потерь) имеет предел огнестойкости EI 240.



Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Ф. Коротких

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FR.ПБ34.В.01215

(обязательная сертификация)

ТР

0439420

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53299-2009	«Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»	Металлический воздуховод, изготовленный из листовой стали толщиной 0,8 мм с поперечным сечением 400х600, с нанесенным на него огнезащитным материалом «FIRBROGAINE» толщиной сухого слоя не менее 8 ± 2 мм (по технологическому регламенту № ТР-12/10 от 19.11.2010 г.) (расход материала, установленный изготовителем — не менее $2,4 \text{ кг/м}^2$ без учёта потерь) имеет предел огнестойкости EI 30.
ГОСТ Р 53299-2009	«Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»	Металлический воздуховод, изготовленный из листовой стали толщиной 0,8 мм с поперечным сечением 400х600, с нанесенным на него огнезащитным материалом «FIRBROGAINE» толщиной сухого слоя не менее 10 ± 2 мм (по технологическому регламенту № ТР-12/10 от 19.11.2010 г.) (расход материала, установленный изготовителем — не менее $3,0 \text{ кг/м}^2$ без учёта потерь) имеет предел огнестойкости EI 60.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин

В.Ф. Коротких