

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.02010

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001448

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». Адрес: 249080, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2. Фактический адрес: 119606, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, 84/2. ОГРН 1064027055102. Телефон: +7 (495) 246-01-01. Факс: +7 (495) 246-01-92. E-mail: info@promat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». Адрес: 249080, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2. ОГРН 1064027055102. Телефон: +7 (495) 246-01-01. Факс: +7 (495) 246-01-92. E-mail: info@promat.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитный состав «ФЕНИКС ДБ», выпускаемый по ТУ 5768-011-66959951-2011: I (первая) группа огнезащитной эффективности при нанесении на древесину с расходом не менее 250 г/м² (без учета потерь); обеспечивает показатели пожарной опасности в соответствии с Приложением № 0012256. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6800

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 3.07.2016 г. № 301-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009, ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30244-94.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № С-17/10-2016, № С-18/10-2016 от 19.10.2016 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 161/ОС-16 от 22.09.2016 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5768-011-66959951-2011, эксплуатационная документация



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.10.2016 по 20.10.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия

