

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.04471

№ 0018215

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОРТ» (ООО «ТД «НОРТ»). Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон/факс: +73412941941. E-mail: inform@nort-udm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «НОРТ» (ООО «НПО «НОРТ»). Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298, оф.117. ОГРН: 1021801158830. Телефон/факс: +73412941900, +73412941901. Адрес производства: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ТПБ СЕРТ» Общество с ограниченной ответственностью «Технологии пожарной безопасности». Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Биопирен (антипирен-антисептик) «Пирилакс®» для древесины и материалов на ее основе. Модификации: «Пирилакс»-Терма («Pirilax®-Terma»), «Пирилакс» («Pirilax®-Classic»), «Пирилакс»-Люкс («Pirilax®-Lux»). ТУ 2499-027-24505934-05. ОКПД2: 20.59.59.000. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ Р 53292-2009. I (первая) группа огнезащитной эффективности при расходе не менее 280 г/м², устойчив к старению, II (вторая) группа огнезащитной эффективности при расходе не менее 180 г/м², устойчив к старению.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 60Р/22ИТР-17 от 21.04.2017. ИЛ ООО «ЦОС», № ТРПБ.RU.ИН20 от 10.09.2016 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 3837-2-АП от 06.03.2017 г. ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности» № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.; Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

26.04.2017 по 01.12.2021

И. Коваленко (заместитель руководителя органа по сертификации)

О.О. Коваленко (подпись, фамилия)

М.Д. Эксперт (эксперт)

С.А. Галайчук (подпись, фамилия)

