

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.03434  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668876  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Производственно-технологическая компания "А+В" (ООО "ПТК "А+В"). Адрес:  
(наименование и место нахождения заявителя) 115172, Москва, ул. Народная, д. 8. ОГРН: 1107746566124. Телефон (495) 232-45-70, факс (495) 232-45-69.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Производственно-технологическая компания "А+В" (ООО "ПТК "А+В"). Адрес:  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) 115172, Москва, ул. Народная, д. 8. ОГРН: 1107746566124. Телефон (495) 232-45-70, факс (495) 232-45-69.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

Огнезащитная штукатурка "НЕОСПРЕЙ" для  
строительных стальных конструкций, изготовленная по  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ТУ 5767-001-66959951-2010, в сочетании с грунтовками  
ГФ-021, ЭП-0191, адгезионной грунтовкой «ФЕНИКС» КОНТАКТ и финишным  
покрытием из эмали ХВ-113. Нанесение состава на металлоконструкции в  
соответствии с технологическим регламентом № ТРП-14/06. Серийный выпуск.  
**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях  
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** пожарной безопасности (Федеральный закон  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009,  
3-я группа огнезащитной эффективности, см.  
приложение, бланк № 0155403

код ОК 005 (ОКП)  
57 6700

код ЕКПС

код ТП ВЭД России

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Протокол испытаний № К04396-ТР от 10.06.2013 г. ИЦ ПБ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ «Пожлолитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226,  
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции требованиям технического регламента  
(технических регламентов))

«Русский Регистр», № ROCC RU.0001.13ИС08. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии,  
на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 5с.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества  
требованиям ИСО 9001:2008 № 10.935.026 от 03.05.2011

Ассоциация по сертификации систем менеджмента качества

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 25.06.2013 по 24.06.2018

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Трошина



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.03434

(обязательная сертификация)

ТР 0155403

(учетный номер бланка)

Огнезащитная штукатурка «НЕОСПРЕЙ» для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 5767-001-66959951-2010 при толщине сухого слоя штукатурки не менее 17 мм, с установленным изготовителем расходом штукатурки не менее 6,4 кг/м<sup>2</sup> (без учета потерь), при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обработанной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной не менее 0,05 мм, грунтовкой ЭП-0191 (ТУ 6-10-16-92-86) толщиной не менее 0,06 мм, адгезионной грунтовкой «ФЕНИКС® КОНТАКТ» (ТУ 2316-013-66959951-2011) расходом не менее 200 г/м<sup>2</sup> и финишным покрытием из эмали ХВ-113 (ГОСТ 18374-79) расходом не менее 200г/м<sup>2</sup> относится к 3-й группе огнезащитной эффективности (время достижения предельного состояния образца 92 минуты).



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Трошина