



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.PR022.H.00213**
(номер сертификата соответствия)

015824
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-технологическая компания «А+В». Юридический адрес: 115172, Россия, г. Москва, ул. Народная, д.8. Фактический адрес: 119606, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, д. 84/2. ОГРН 1107746566124. Телефон: +7 (495) 246-01-01. Факс: +7 (495) 246-01-92. Адрес электронной почты: info@promat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «А+В Балтика». Юридический адрес: 236000, Россия, г. Калининград, пл. Победы, д.4, офис 23. Адрес производства: 238300, Калининградская обл., г.Гурьевск, ул.Гранитная, 12. ОГРН 1027705001060. Телефон: +7 (40151) 3-12-06, 3-12-07.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»,
№ НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР.022/2 от 30.01.2014 г.
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2
Телефон +7 (495) 740-43-61, 740-43-62, факс +7 (499) 171-92-84

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитный состав «ФЕНИКС® СТВ», выпускаемый по
ТУ 5768-014-66959951-2011, при нанесении на фрагмент стальной колонны
двутаврового сечения, с нанесенной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82)
толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С на
металле в соответствии с таблицей. Серийный выпуск.

Приведенная толщина металла	Толщина сухого слоя краски	Расход краски (без учёта потерь)	Время достижения крити- ческой температуры 500 °С
4,1 мм	1,80 мм	3,06 кг/м ²	Не менее 90 минут
5,8 мм	1,44 мм	2,45 кг/м ²	Не менее 90 минут
7,2 мм	1,25 мм	2,12 кг/м ²	Не менее 90 минут
6,9 мм	2,50 мм	4,25 кг/м ²	Не менее 120 минут

код ОК 005 (ОКП)
57 6800

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

п.4.11 ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных
конструкций. Общие требования. Метод определения
огнезащитной эффективности»

ПРОВЕДЕННЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Д-3/11-2014 от 14.11.2014 г., № Д-4/11-2014, № Д-5/11-2014,
№ Д-6/11-2014 от 18.11.2014 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» ИЦ ООО «НТЦ
«ПОЖ-АУДИТ» рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.012/2 от 30.01.2014 г. Акт о
результатах анализа состояния производства № 251/ОС-14 от 07.10.2014 г. ОС ООО
«НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», рег. № НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР.022/2 от 30.01.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции)

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
№ С-RU.ПБ34.B.00816 от 31.01.2012 г., выданный ОС «ПОЖ-АУДИТ»,
ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 от 25.08.2010 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **26.11.2014** по **25.11.2017**



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

И.А. Поединцев