

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.02700
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659550
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кроз" (ООО "Кроз").
(наименование и место- Адрес: 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1.
нахождение заявителя) ОГРН: 1027739428353. Телефон +74952152015, факс +74952152015, адрес электронной почты
osk@croz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кроз" (ООО "Кроз").
(наименование и место- Адрес: 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1.
нахождение изготовителя продукции) ОГРН: 1027739428353. Телефон +74952152015, факс +74952152015.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт" 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Телефон
(наименование и место- (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной
выдавшего сертификат (ответствия) почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010
Департаментом надзора за деятельностью МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения с
внутренними размерами 400x800 мм из тонколистовой стали толщиной
стенки не менее 0,8 мм, с нанесенным огнезащитным покрытием
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) «Идемент» (ТУ 1526-018-54737814-2008) толщиной сухого слоя не
менее 1,7 мм и расходом не менее 2,2 кг/м², предварительно обработанный грунтом ГФ-021 по ГОСТ
25129-82 толщиной сухого слоя 0,05 мм; в соответствии с технологическим регламентом № 24/9765
ООО «КРОЗ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 6366

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N
123-ФЗ в ред. от 23.06.2014 г.), глава 31, статья
138, п. 4, пункт выполнения требований ГОСТ Р
53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) огнестойкость». Предел огнестойкости EI30.

код ЕКПС

код ТИ ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0060/03-2015 от
31.03.2015г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИНЗ от
23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.РТТ.СМК.
00544-14 от 21.05.2014 г. до 21.05.2017 г. выдан ОС СМК ООО
«ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «Стандарт», рег. № ОС СМК RU.PTT.OC.00001-10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.04.2015 **по** 02.04.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.А. Малыхин